


СОГЛАСОВАНО

Главный Государственный
санитарный врач по Выселковскому,
Усть-Лабинскому, Кореновскому
и Динскому районам



Г.И. Плотникова

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Водоканал»



Е.А. Скоров

2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МО УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН «ВОДОКАНАЛ»

**Краснодарский край, Усть-Лабинский
район, Кирпильское сельское поселение
(скважины №№ 1746; 2481; 5406; 4003)**

Паспортные данные предприятия:

1. **Юридический адрес:** 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61
2. **Фактический адрес:** 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61
3. **ИНН 2373017106 ОГРН 1192375065871 тел. 8(86135)5-26-85**
4. **ФИО руководителя** – Скоров Евгений Александрович
5. **Работы, услуги оказываемые юридическим лицом:** добыча воды, использование водных объектов (подземных источников) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
6. **Наличие ведомственной лаборатории:** - отсутствует

2024 год

(срок действия программы 5 лет)

Исследования проводятся ежеквартально по одной пробе в каждом источнике

1.4 Неорганические вещества:

- азот аммонийный
- железо (суммарно)
- нитраты (по NO_3)
- нитриты (по NO_2)
- сульфаты
- хлориды
- марганец

Исследования проводятся один раз в год по одной пробе в каждом источнике

1.5. Показатели радиационной безопасности

- общая альфа-радиоактивность;
- общая бета-активность
- радон -222

Исследования проводятся один раз в год по одной пробе в каждом источнике

2. Виды определяемых показателей, количество и периодичность исследуемых проб в распределительной сети

2.1 Микробиологические показатели:

- общие колиформные бактерии
- общее микробное число
- E.coli
- коли-фаги
- энтерококки

Исследования проводятся ежемесячно по 1 пробе из каждой точки

2.2 Органолептические показатели:

- запах;
- привкус;
- цветность;
- мутность

Исследования проводятся ежемесячно по 1 пробе из каждой точки

**6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ И
ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОЛИЧЕСТВО
ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБ**

Таблица № 9

Определяемые показатели	Месяцы
-------------------------	--------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ит ого
скважина № 1746 ст. Кирпильская													
Органолептические (запах, привкус, цветность, мутность)			1			1			1			1	4
Обобщенные (рН, сухой остаток, жесткость, окисляемость, ПАВ, нефтепродукты)			1			1			1			1	4
Неорганические (азот аммонийный, железо, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, марганец)									1				1
Радиологические (общая альфа-радиоактивность, общая бета-активность, радон -222)									1				1
Микробиологические (ОМЧ, ОКБ E.coli, коли-фаги, энтерококки)			1			1			1			1	4
скважины № № 2481, 5406 ст. Кирпильская													
Органолептические (запах, привкус, цветность, мутность)			2			2			2			1	8
Обобщенные (рН, сухой остаток, жесткость, окисляемость, ПАВ, нефтепродукты)			2			2			2			2	8
Неорганические (азот аммонийный, железо, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, марганец)						2							2
Радиологические (общая альфа-радиоактивность, общая бета-активность, радон -222)						2							2
Микробиологические (ОМЧ, ОКБ E.coli, коли-фаги, энтерококки)			2			2			2			2	8
скважина № 4003 ст. Кирпильская													
Органолептические (запах, привкус, цветность, мутность)			1			1			1			1	4
Обобщенные (рН, сухой остаток, жесткость, окисляемость, ПАВ, нефтепродукты)			1			1			1			1	4
Неорганические (азот аммонийный, железо, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, марганец)												1	1
Радиологические (общая альфа-радиоактивность, общая бета-активность, радон -222)												1	1
Микробиологические (ОМЧ, ОКБ E.coli, коли-фаги, энтерококки)			1			1			1			1	4
Распределительная сеть в/кран ул. Школьная, 38 (амбулатория), ст.Кирпильская													
Органолептические (запах, привкус, цветность, мутность)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12